

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasz znak:

BZU.AW.2291-12-3/14

Data:

17.07.2014r.

Dotyczy: zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania:
„Dostawa 4 szt. agregatów pompowych dla Wydziału Produkcji Wody Łódź i 2 szt. pomp dla przepompowni ścieków”

Zamawiający, tj. Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o. o., działając na podstawie art. 9 ust. 5 i 6 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną sp. z o.o.” (zwanego dalej Regulaminem) udziela następujących wyjaśnień treści SIWZ:

Pytanie 1: Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kołnierza łączącego do rurociągu, a jeśli tak, to jakie są wymagania dla takiego kołnierza?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie króćców przejściowych. Króciec przejściowy powinien być wykonany ze stali nierdzewnej o długości minimum 0,5 m, z przyłączem pasującym z jednej strony do agregatu pompowego, a z drugiej – zgodny z wymaganiami określonymi w SIWZ.

Pytanie 2: Informuję, że podane w specyfikacji średnice otworów studziennych są na tyle duże, że wymagałyby w niektórych przypadkach zastosowania płaszczu chłodzącego.

Proszę zatem o informację czy wymagają Państwo uwzględnienia płaszczu chłodzącego tam, gdzie jest to konieczne? W tabeli ofertowej jest napisane, że silnik ma być bez rury płaszczowej i że nie dopuszcza się innego rozwiązania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zastosowania płaszczu chłodzącego dla silnika agregatu pompowego – oferowane agregaty muszą być w wykonaniu zapewniającym pracę silnika bez płaszczu.

Pytanie 3:

Proszę o informację czy dopuszcza się także dla pomp głębinowych wykonanie wirników z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź:

Zamawiający wyklucza możliwość zastosowania w podwodnych agregatach pompowych wirników z tworzywa (wirniki z tworzywa nie zapewniają długotrwałej, niezawodnej pracy agregatów pompowych w przewidywanych dla tych urządzeń warunków częstych, cyklicznych ich uruchomień).

Jednocześnie Zamawiający, na podstawie art. 9 ust. 7 Regulaminu dokonuje zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:

W Rozdziale 13a. do SIWZ (Informacje dotyczące aukcji elektronicznej), ust 5 pkt c otrzymuje brzmienie:

- c. „(<http://firefox.com>), Google Chrome (<http://google.com/chrome>) oraz Adobe Flash Player (<http://get.adobe.com/flashplayer>) (w przeglądarce muszą być dozwolone wyskakujące okna i włączone cookies. Instrukcje jak w przeglądarce włączyć cookies można znaleźć na <http://proebiz.com/pl/houston> w części Do pobrania pod pozycją Ustawienia cookies)”.

Ponadto dodaje się Załączniki nr 1-3 do SIWZ (załączone w odrębnych plikach).


Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Prokurent

Marek Pater

PROKURENT

Ewa Malinowska

PROKURENT

Marek Skarzewski

Sprawę prowadzi:

Anna Walczak

Starszy Specjalista ds. Zamówień i Umów

Tel: 042 66 49 152

zamowienia@lsi.net.pl