



Oznaczenia:

F - bezpieczniki topikowe
L - obciążenie wyjścia

			Inwestycja:	Modernizacja urządzeń telemechaniki w punkcie pomiarowym nr 105 sieci wodociągowej ŻWIK Łódź		
Projektował:	mgr inż. Józef Frąszczak		Obiekt:	Punkt pomiarowy nr 105 ul. Zgierska/Sikorskiego		
Sprawdził:	dr inż. Janina Lisiecka-Frąszczak		Nazwa rys:	Rozmieszczenie zacisków i złączy w sterowniku PLC		
Data: 2016r.	Nazwisko	Podpis				
BONO Poznań Os. Orła Białego 34/2			Branża: AKP, wizualizacja	Nr rys. 1601-105-31.03	Ark. 1/1	
			Stadium: PB - W			