

do kabla OK4 rys. -33.14 ←
ark. 1/3

XOS					
2	SK1	1	XW1	17	
		2	XW1	18	
	-----	3	XW1	27	
PE	Szafa ST	3	FO6	1	A1.0
	-----	4	XW1	33	

Szyna montażowa 35/7,5
na dwóch wspornikach izolacyjnych

Ochronnik

Zacisk potencjału odniesienia
(potencjał +24VDC)

Uwagi cd.

Typy zacisków:

2. Listwa XOS

Nr 1...3 – TTSLKK5/24DC

Nr 4 – USLK6BK/BK

FO6 – TTSLKK5-F/110AC

3. Listwa XOS jest listwą dla wejść binarnych oddalonych
od szafy ST, które należy chronić przeciwprzepięciowo.
Szczegółowe uwagi wykonawcze patrz rys -33.14 ark 3/3

			Inwestycja: modernizacja urządzeń telemechaniki		
Projektował	mgr inż. J. Frąszczak		Obiekt: Punkt pomiarowy nr 105 ul. Zgierska/Sikorskiego		
Sprawdził	dr inż. Janina Lisiecka-Frąszczak		Nazwa rys: Schemat montażowy listwy XOS w szafie ST-105 (wejścia sterownika TWIDO)		
2016r.	Nazwisko	Podpis			
BONO Poznań Os. Orła Białego 34/2		Branża: AKP, wizualizacja		Nr rys. 1601-105-33.14	Ark. 2 / 3
		Stadium: PW			